
Wels, 02 febbraio 2011

Fronius International GmbH

con la presente dichiara che gli inverter

- **Fronius IG TL 3.0**
- **Fronius IG TL 3.6**
- **Fronius IG TL 4.0**
- **Fronius IG TL 4.6**
- **Fronius IG TL 5.0**

presentano le seguenti caratteristiche:

- la componente continua immessa in rete non supera il valore massimo di 0,5% della corrente alternata immessa
- con questo valore è conforme alle normative vigenti ENEL per la connessione alla rete elettrica e alla norma IEC 61727, che esprime come valore massimo lo 0,5%

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Solar Electronics Division
Froniusplatz 1
A-4600 Wels



DI Prok. Christoph Panhuber
Head of Solar Electronics Division